



AB 980

**Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.**  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków  
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

Nowy Sącz, 15.12.2020

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2649/W/2020

Nazwa i adres klienta: **Dunajec Sp. z o.o.**  
**33-318 Gródek n/D Gródek n/D 28**

Miejsce pobierania próbek: **Bartkowa Posadowa Zbiornik ZB-6**

Opis próbki: **woda do spożycia**  
Daty pobrania i przyjęcia próbki: **11.12.2020 / 11.12.2020**  
Data(y) wykonania badania próbki: **11.12.2020 - 14.12.2020**  
Stan próbki: **odpowiedni**  
Próbki zostały pobrane przez: **przedstawiciela Laboratorium/ Paweł Król**  
Sposób pobrania próbki: **PN-EN ISO 19458:2007 | A | PN-ISO 5667-5:2017-10 | A |**  
Plan pobierania próbki: **nie dotyczy**

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 2649/W/2020	Wartość <sup>1)</sup> dopuszczalna
barwa	PN-EN ISO 7887:2012 + API:2015	N   mgPt/l	poniżej 5	akceptow.
mętność	PN-EN ISO 7027:2016	N   NTU	0.20	1
pH ( temp.pomiaru 18.1 °C )	PN-EN ISO 10523:2012	A   pH	7.4	6.5-9.5
przewodność elekt. wł.( temp.pomiaru 18.4 °C ) (*)	PN-EN 27888:1999	A   uS/cm	557.0	2500
smak	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
zapach	PN-EN 1622:2006	N	akceptowalny	akcept.
Ogólna liczba mikroorg w 22 °C w 1 ml wody po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004	A   jtk	nie wykryto	bez n.zmi
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	A   jtk	0	0



AB 980

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2649/W/2020

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań 2649/W/2020	Wartość <sup>1</sup> dopuszczalna
Escherichia coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	A  jtk	0	0

(\*)korekta do temperatury 25°C wykonana za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury

KIEROWNIK TECHNICZNY  
Laboratorium Badań Wody i Ścieków

Autoryzował:

Paweł Bulanda

KIEROWNIK TECHNICZNY  
Laboratorium Badań Wody i Ścieków

mgr Joanna Jankisz

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Laboratorium Badań Wody i Ścieków

Zatwierdził:

mgr inż. Grzegorz Cięciwa

Wyniki akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek  
Decyzja zatwierdzająca laboratorium NK.9020.119.3.2020 z dnia 2.04.2020 wydana przez MPWIS Kraków.

<sup>1)</sup> według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Miejsce prowadzenia działalności laboratoryjnej w siedzibie laboratorium oraz w miejscach wskazanych przez Klienta w odniesieniu do pobierania próbek.

Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.